	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово  
Број: 01.05.-12065/8-2019,  
Београд, 01.02.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0279/2018 (1966/2018)**, за набавку радова: Електро радови у приобаљу, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0279/2018 (1966/2018)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

На страни 41, позиција 9 (полагање FeZn траке), ко врши ископ рова у који се трака полаже, јер нигде у опису позиције нема ископа.

**ОДГОВОР 1:**

Обавеза понуђача је да понуди оно што је наручилац захтевао конкурсном документацијом у позицији 9: Полагање и монтажа траке Fe/Zn 25x4mm у земљу.


**ПИТАЊЕ 2:**

На страни 42 позиција 12 (монтажа штапног уземљивача – сонде). У позицији стоји формулација монтажа (без испоруке). Да ли то значи да материјал даје инвеститор. Ко врши ископ рупе у коју се побија сонда из дате позиције, пошто у опису позиције нема ископа. Такође није дефинисана дужина сонде-штапног уземљивача у тој позицији.

**ОДГОВОР 2:**

Обавеза понуђача је да понуди оно што је наручилац захтевао конкурсном документацијом у позицији 12.

Монтажа дубинског штапног уземљивача-сонде DIN 48852. Сонда-уземљивач се уграђује у земљу III категорије у зеленом појасу, укопавањем и набијањем. Почетак цевног уземљивача- сонде је минимално 0.5m испод нивоа терена. Што се дужине сонде тиче она јем дефинисана стандардом (који је дат у спецификацији-позиција 12) DIN 48852 и износи 1000mm.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

**ПИТАЊЕ 3:**

Која је процењена вредност ове јавне набавке?

**ОДГОВОР 3:**

Наручилац задржава право да не објављује процењену вредност јавне набавке.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА за ЈН/2000/0279/2018 (1966/2018)

Драган Бисерчић, дипл. инж.

