

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра бр. 1

Кладова

Број: 01.01.-25227/16-2019

14 FEB 2019

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0262/2018, за набавку радова: ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ У ХЕ ЂЕРДАП 1, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0262/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ:

„Na str.9/82 poz.5 :

U opisu materijala i radova stavljena je membrana ARKOPLAN LA, koja je kaširana geotextilom i za nju je predviđeno da se aplicira sistemom slobodnog polaganja

Od prodavca membrane smo dobili sledeću sugestiju:

Sistemom slobodnog polaganja se aplicira membrana koja nije kaširana filcom, ali se između podloge i membrane svakako stavlja filc a membrana fiksira odgovarajućim fikserima.

Pitanje:

Da li i dalje ostajete pri ovakvom zahtevu za polaganje membrane?“

ОДГОВОР:

Техничким решењем предвиђено је да се кров кућица обради на следећи начин:

Постојеће битуменска хидроизолација се чисти и поправља и продори обрађују сагласно описима у позицији Б.3 и 4. и то је први ниво заштите објекта. Преко овако припремљене битуменске уграђује се хидроизолација од ПВЦ мембране. Предвиђено је да се мембранска хидроизолација не фиксира механички на крајевима (дуж холкела, шина и око разних продора) како не би пробијали претходно санирану битуменску хидроизолацију. Описом позиције је предвиђено да се мембрана слободно полаже, али је остављена могућност да се иста и залепи за подлогу одговарајућим лепком, како би добили „мирну“ подлогу за обраду детаља течном мембраном (позиција Б.11., а без механичког фиксирања).

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0262/2018


Тома Ташић