

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

Број: 01.01.-25227/18-2019

14 FEB 2019

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0262/2018, за набавку радова: ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ У ХЕ ЂЕРДАП 1, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0262/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ:

„Na str.7/82 konkursne dokumentacije se traži Nabavka materijala, isporuka i ugradnja hidroizolacije od PVC/TPO membrane.

Hidroizolacija može biti ili PVC ili TPO. Razlikuje se cena ove dve membrane.

Koja se hidroizolacija zahteva , PVC ili TPO?“

ОДГОВОР:

Оба типа мембране, ПВЦ или ТПО, је технички исправно уградити, с`тим да предметне мембране треба да буду каширане филцом (због разлога наведених у одговору на претходно питање).

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0262/2018



Тома Ташић