

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРНАК ХЕ Ђердап
Улица Трг краља Петра број 1
Број: 01.05. - 10988/4-2019
БЕОГРАД, 06.02.2019.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0321/2018 (2392/2018), за набавку добара: Трансформатори 10 (20)/0,4 кВ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0321/2018 (2392/2018)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У тендерској документацији се тражи атест за Buholtz релеј. Наведено испитивање треба да буде извршено од стране акредитоване лабораторије у Републици Србији која поседује доказ од стране Акредитационог тела Србије. Контактирао сам Институт Никола Тесла у званичном мејлу и акредитоване лабораторије. И рекли су ми да немају и да не постоји такав атест у Републици Србији. Моје питање за Вас да ли постоји друга опција у вези тог атеста за Buholtz релеј?

ОДГОВОР 1:

Наручилац је у конкурсној документацији, у делу 3. Техничка спецификација, у тачки 4. Документација за гасни (Buholtz) релеј, навео да је потребно доставити „Атест **или** извештај о испитивању гасног (Buholtz) релеја сагласно стандарду SRPS.N.H1.050:1974 „Енергетски трансформатори – Плински релеј“. Дакле, довољно је доставити Извештај о испитивању Buholtz релеја, са закључком о сагласности са захтеваним стандардом уместо атеста. Овај извештај издаје лабораторија акредитована од стране Акредитационог тела Републике Србије.

КОМИСИЈА

