	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ул. Балканска 13, Београд

Огранак ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

Број: 01.02-28660/12-2019

Датум: 19.02.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара: Резервни делови за систем управљања, редни број набавке ЈН/2000/0071/2018 (826/2018) у отвореном поступку на захтев заинтересованог лица даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
За јавну набавку редни број ЈН/2000/0071/2018(826/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, појашњења:

**Partija 1:**

**Pozicija 5:** Y-LINK за S7-400H: ET 200M/Y-LINK интерфејс модул IM 153-2 тип 6ES7153 -2BA02-0XB0, „SIEMENS“ или одговарајући

Trazeni artikal je iz stare serije i ne proizvodi se vise. Da li Vam odgovara da ponudimo zamenu iz nove serije 6ES7153-2BA10-0XB0? Ukoliko se pozicija **6ES7153 -2BA02-0XB0** (stara serija) koristila uz 6ES7195-7HD00-0XA0, modul nove serije 6ES7153-2BA10-0XB0 se ne može koristiti uz staru seriju 6ES7195-7HD00-0XA0. Već bi u tom slučaju morali nabaviti i novu seriju za 6ES7195-7HD00-0XA0 (zamena bila **6ES7195-7HD10-0XA0**). Molim Vas za proveru.

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/Product/6ES7153-2BA10-0XB0>

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/Product/6ES7195-7HD10-0XA0>


**Одговор: Може се понудити и замена из нове серије.**

**Partija 2:**

**Pozicija 3:** Додирни панел TP177B color PN/DP Tip: 6AV6 642-OB AO1-1AXO, Siemens

Trazeni panel je iz stare serije i ne proizvodi se vise. Da li vam odgovara ponudjena zamena iz nove serije 6AV6642-0BA01-1AX1?



	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/Product/6AV6642-0BA01-1AX1>


Одговор: Понуђени панел је такође застарео. Ако више није могуће набавити оригинални панел потребно је понудити панел који није застарео односно који је још увек у серијској производњи а предложени 6AV6 642-0BA01-1AX0 то више није.

Одговарајући панел је TOUCH PANEL 6AV2124-0GC01-0AX0

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6AV2124-0GC01-0AX0>

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку,  
ЈН/2000/0071/2018 (826/2018)

  
Лице за контакт, Весна Вулпић, дипл. правник