	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05-25679/16-2019,
Београд, 15.03.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0311/2018 (3013/2018)**, за набавку добара: Замена опреме у ЦС приобаља, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0311/2018

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

На страни 394 Партија 3 ЦС Рит део 4.Опрема у погону пумпи П1....П5 позиција 2. дат је следећи опис:


2. Ултразвучни мерач протока, кабл 30m за ултразвучни мерач протока - поручује се према спецификацији из машинског пројекта ком. 2.

Ко врши испоруку ултразвучног мерача протока? Уколико је то обавеза понуђача, молим вас да објавите техничке карактеристике ултразвучног мерача протока обзиром да немамо увид у спецификацију машинског пројекта да би могли да дамо понуду за ову позицију.

Исто питање се односи на партију 4 ЦС Рибњак на страни 444 део 5. Опрема у погону пумпних агрегата позиција 2 дат је следећи опис:

2. Ултразвучни мерач протока, кабл 30m за ултразвучни мерач протока - поручује се према спецификацији из машинског пројекта ком. 2

Ко врши испоруку ултразвучног мерача протока? Уколико је то обавеза понуђача, молим вас да објавите техничке карактеристике ултразвучног мерача протока обзиром да немамо увид у спецификацију машинског пројекта да би могли да дамо понуду за ову позицију.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

ОДГОВОР 1:

Испорука ултразвучних мерача протока је уговорена са извођачима замене машинске опреме. На позицији 4.2 (Партија 3) и позицији 5.2 (Партија 4) треба дати јединичну и укупну цену монтаже већ испоручених ултразвучних мерача протока на зид црпне станице, на месту које одреди надзорни орган инвеститора (Купац).

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
 ЈН/2000/0311/2018
 Бориша Милојковић, дипл. инж.

