

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05.-25679/14-2019.
Београд, 15.03.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0311/2018 (3013/2018)**, за набавку добара: Замена опреме у ЦС приобаља, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0311/2018**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

ПАРТИЈА 2

На странама 372 и 373, за ДАЉИНСКИ НАДЗОР, тачка 3: Софтверска подршка, помиње се оперативни систем.

Да ли се ова тачка односи на софтвер за PLC или за Scada sistem, обзиром да се помиње „Оперативни систем“.

ОДГОВОР 1:

Ова тачка се односи на ПЛЦ а на Scada систем се односе радови у делу РАДОВИ у ККЦ. Постојећа Scada је VIEW 4, ИМП-Аутоматика д.о.о. Београд. Комуникација PLC-а и SCADE према комуникацијском протоколу IEC 60870-6-101.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.


КОМИСИЈА
ЈН/2000/0311/2018
Бориша Милојковић, дипл. инж.