

11 MAR 2019

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово
Број:

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0292/2018, за набавку добара: Сепаратори уљних пара, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0292/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„Молио бих за следећа додатна објашњења по ЈН/2000/0292/2018“ - Набавка добара - Сепаратори уљних пара:

1. Везано за додатни услов-пословни капацитет: Да ли је прихватљива и референца за набавку и уградњу опреме мониторинга квалитета уља и резервних делова уређаја за третман уља?

2. У тачки 6.13 - Рок испоруке и уградње добара се наводи да је рок важења уговора 365 дана од ступања уговора наснагу. Даље се наводи да се комплетна испорука и уградња морају обавити у року важења уговора.

За предметне уређаје, рок испоруке је 150 дана, из ког разлога је неопходно наручити све уређаје да се произведу како би се могла извршити уградња за 7 дана како се захтева у истој тачки при чему наручилац не гарантује да ће преузети и платити све уређаје за евакуацију и сепарацију уљних пара а у случају да уградња није могла бити извршена из разлога које је узроковао наручилац (пример - неки од агрегата нису могли бити искључени на 7 дана у периоду важења уговора).

Да ли је прихватљива испорука и наплата 4 уређаја са цевном инсталацијом (осим за агрегат А3 за који је процедура прихватљива) по испоруци у магацин и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара у року до 45 дана по пријему исправног рачуна, док би се уградња уређаја за евакуацију и сепарацију уљних пара са цевном инсталацијом и пуштање у рад наплаћивала по потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара са услугом уградње од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби, у року до 45 дана по пријему исправног рачуна за сваки агрегат.

Предлажемо да, у случају прихватања нашег предлога о измењеном начину испоруке, гарантни рок за испоручене уређаје износи 12 месеци од уградње али не дуже од 24 месеца од испоруке.

3. На основу карактеристика техничких тражених уређаја, произвођач наводи да није неопходан фреквентни регулатор за нормално функционисање уређаја према параметрима из техничке спецификације. Да ли се могу понудити уређаји без фреквентног регулатора ?“

ОДГОВОР:

1. Првом изменом конкурсне документације као додатни услов – Пословни капацитет – захтевано је следеће:
 - Да је понуђач у претходне три године до дана отварања понуда извршио испоруку, монтажу и пуштање у рад уређаја чији укупни проток мешавине ваздуха и уљних пара треба да буде минимално 450 нормалних m^3/h , са могућношћу регулације протока у износу од минимум 3.000.000,00 динара без ПДВ као и да је поштовао обавезе из гарантног рока. У складу са наведеним, референца како сте навели не би била прихватљива.
2. Наручилац остаје при својим захтевима.
3. Наручилац остаје при својим захтевима. Дакле фреквентни регулатор је неопходан.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0292/2018



Тома Ташић