

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово  
Број: 01.05.-25679/22-2019  
Београд, 25.03.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0311/2018 (3013/2018)**, за набавку добара: Замена опреме у ЦС приобаља, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. ЈН/2000/0311/2018**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ:**

У документацији за опремање бунара, само на бунару Б-10 је дата спецификација 02 Опрема даљинског надзора која садржи и одговарајући ПЛЦ и другу опрему

Да ли је то грешка или се заиста опрема даљинског надзора односи само на Б-10 ?

**ОДГОВОР:**

ПЛЦ који ће преко GPRS-а комуницирати са SCAD-ом у ККЦ Пожаревац треба да буде у орману АУ на фекалној црпној станици, где долазе сигнални каблови са дренажних бунара. Од бунара Б-10 нема довољно жила у сигналном каблу па је потребно уградити ПЛЦ који ће сигнале и мерења преко RS 485 и два проводника у сигналном каблу пренети до ПЛЦ-а у фекалној црпној станици.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА  
**ЈН/2000/0311/2018**  
Бориша Милојковић, дипл. инж.

