	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО  
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово  
Број: 01.05-25679/12-2019  
Београд, 13.03.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0311/2018 (3013/2018)**, за набавку добара: Замена опреме у ЦС приобаља, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр. **ЈН/2000/0311/2018**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:


**ПИТАЊЕ 1:**

Молимо да нам доставите више података о постојећем корисничком софтверу чија се измена тражи у Партији 3 и Партији 4.

1. Ко је радио постојећи софтвер,
2. На којој платформи је рађен кориснички софтвер,
3. Ко је произвођач и који је тип постојећег PLC рачунара и оператор панела.

**ОДГОВОР 1:**

1. Постојећи софтвер је радио IMP-Automatika д.о.о. Београд.
2. У ККС Пожаревац постоји SCADA VIEW 4 (IMP-Automatika) за надзор и командовање. На ЦС Рит и ЦС Рибњак је PLC ATLAS-MAX/RTL KP2 CPU са одговарајућим Lederom (IMP-Automatika). Комуникација PLC-а и SCADA према комуникацијском протоколу IEC 60870-6-101.
3. Произвођач PLC-а је IMP-Automatika д.о.о. Београд, тип постојећег PLC-а је ATLAS-MAX/RTL KP2 CPU, а произвођач оператор панела (Touch screen) MT8070iE је WEINTEK.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА  
ЈН/2000/0311/2018  
Драган Бисерчић, дипл. инж.

