	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.051-25679/24-2019
Београд, 28.03.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0311/2018 (3013/2018)**, за набавку добара: Замена опреме у ЦС приобаља, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0311/2018**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Партија 3: Замена електро опреме ЦС Рит – Поз. 80

LCD дисплеј за ултразвучни мерач протока -
80 поручује се према спецификацији из машинског ком 2
пројекта

Као што се види из приложене табеле на позицији 80 у партији 3 тражи се LCD дисплеј који је дефинисан у машинском пројекту.

Молимо да нам разјасните ко испоручује тражени дисплеј.

Уколико смо ми у обавези да испоручимо LCD дисплеј потребно је доставити техничке карактеристике.


ОДГОВОР 1:

Испорука LCD дисплеја за ултразвучни мерач протока је уговорена са извођачима замене машинске опреме. На позицији 80 (Партија 3) треба дати јединичну и укупну цену монтаже већ испоручених LCD дисплеја за ултразвучне мераче протока на зид црпне станице, на месту које одреди надзорни орган инвеститора (Купац).

ПИТАЊЕ 2:

Партија 3: Замена електро опреме ЦС Рит

Део 9 : Испорука и монтажа опреме опште потрошње на објекту црпне станице

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

Поз. 6.1, 6.2

- Партија 3: Замена електро опреме ЦС Рит**
- 9 Испорука и монтажа опреме опште потрошње на објекту црпне станице**
Испорука, монтажа и повезивање калорифера 9kW са термостатом
- 6.1 - поручује се према спецификацији из машинског пројекта kom 2
- 6.2 Испорука, монтажа и повезивање трофазног вентилатора 400W, 3250m³/h за вентилацију машинске хале - поручује се према спецификацији из машинског пројекта kom 1

Као што се види из приложене табеле тражена добра на поз. 6.1 и 6.2 су дефинисани у машинском пројекту.

Молимо да нам разјасните ко испоручује тражена добра.

Уколико смо ми у обавези да испоручимо тражена добра потребно је доставити техничке карактеристике.

ОДГОВОР 2:

Испорука тражених добара на поз. 6.1 и 6.2 је уговорена са извођачима замене машинске опреме. На позицијама 6.1 и 6.2 (Партија 3) треба дати јединичну и укупну цену монтаже већ испоручених добара.

ПИТАЊЕ 3:

Партија 4: Замена електро опреме ЦС Рибњак


Део 9 : Испорука и монтажа опреме опште потрошње на објекту црпне станице

Поз. 6.1, 6.2

- ПАРТИЈА 4 - ЗАМЕНА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦС РИБЊАК**
- 9 Испорука и монтажа опреме опште потрошње на објекту црпне станице**
Испорука, монтажа и повезивање калорифера 9kW са термостатом - поручује се према спецификацији из машинског пројекта
- 6.1 kom 2
- 6.2 Испорука, монтажа и повезивање трофазног вентилатора 400W, 3250m³/h за вентилацију машинске хале - поручује се према спецификацији из машинског пројекта kom 1

Као што се види из приложене табеле тражена добра на поз. 6.1 и 6.2 су дефинисани у машинском пројекту.

Молимо да нам разјасните ко испоручује тражена добра.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/1

Уколико смо ми у обавези да испоручимо тражена добра потребно је доставити техничке карактеристике.

ОДГОВОР³:

Испорука тражених добара на поз. 6.1 и 6.2 је уговорена са извођачима замене машинске опреме. На позицијама 6.1 и 6.2 (Партија 4) треба дати јединичну и укупну цену монтаже већ испоручених добара.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0311/2018
Бориша Милојковић, дипл. инж.

