

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг Краља Петра 1
Број: 01.05-9324/22-2019
Београд, 08.03.2019.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0471/2018 (3541/2018), за набавку радова: Реконструкција поља генератора и блок-трансформатора у Врли 1, 2 и 3, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0471/2018 (3541/2018)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Упућујемо вам захтев за информације и појашњења у вези са припремањем понуде у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, јавну набавку ЈН/2000/0471/2018 (3541/2018) - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОЉА ГЕНЕРАТОРА И БЛОК-ТРАНСФОРМАТОРА У ВРЛИ 1, 2 и 3.

У техничкој спецификацији конкурсне документације за предметну набавку, наводи се да се ИСПОРУЧУЈУ и УГРАЂУЈУ трансформатори како је доле описано:

3.1.1.1 Трофазни двонамотајни трансформатор у уљу, за спољну монтажу, са хладњацима са стране, без регулације напона, тип ТП-1405-20 „Минел“, или одговарајући, следећих основних карактеристика:

- димензије (максималне):	ДxШxB=5580x3100x4465mm
- називна снага	20 MVA
- називни примарни напон	6,3 kV
- називни секундарни напон	121 kV
- степен изолације примара	7,2 Si 20/60
- степен изолације секундара	123 Si 230/550
- степен изолације неутралне тачке	123 Si 230/550
- називна учестаност	50 Hz
- напон кратког споја	10,5%
- група споја	YNd5
- начин хлађења	ONAN/ONAF

- струјни трансформатор у звездишту	100/1A, 5P20,15VA	
- размак између тачкова	1505mm	
- неутрална тачка секундара:	изведена и изолована	пун напон 123 kV
- заштитни уређаји и помоћна опрема:	бухолц релеј, осигурач суда, термо слика (са mA излазом за мерење температуре трансформатора), контактни термометар, магнетски уљоказ, склопке и др.	
- маса (максимална)	40t	
- маса уља (максимална)	10t	

Трансформатор мора бити припремљен за прикључење аутоматског система за гашење пожара СЕРГИ.

Трансформатор се опрема свим потребним прибором за нормалан рад и заштиту, габаритима прилагођеним железничком транспорту и тачковима за вожњу у два смера.

Трансформатор се испоручује, транспортује и монтира комплетан, фабрички испитан.

Међутим, у обрасцу структуре цена није дата позиција где би понуђач уписао цену за наведену опрему.

Молимо да дате инструкције где исказати цену за испоруку и уградњу описаног трансформатора, како би понуђачи могли припремити прихватљиву понуду.

ОДГОВОР 1:

У конкурсној документацији за ЈН 2000/0471/2018 – „Реконструкција поља генератора и блок трансформатора у Врли 1, 2 и 3“, Тачка 3. Конкурсне документације – Техничка спецификација, на страни 46/279 је наведена **НАПОМЕНА 2** у којој се наводи следеће:

„Трофазни двонамотајни трансформатор у уљу, за спољну монтажу, са хладњацима са стране, без регулације напона, тип ТП-1405-20 „Минел“, или одговарајући на позицијама 3.1.1.1; 3.1.2.1; 3.1.3.1; 3.1.4.1, је информативног карактера и не спада у опрему коју треба испоручити, уградити и пустити у рад.“

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0471/2018 (3541/2018)

