

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

Број: 01.01.-30125/16-2019

01 APR 2019

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0284/2018, за набавку добара: Електро материјал за потребе ревитализације, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0284/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„Молимо Вас за додатним појашњењем следећих позиција:

30	Универзално филтер платно од кофина, тврдо печеног, димензија 1150x50, STRANIK, или одговарајуће
----	--

Више увозника и дистрибутера филтер платна нам је сугерисало да им је захтев нејасан, те Вас молимо за додатним појашњењем позиције, такође моле за доставу фотографије захтеваног платна.

31	Вентилатор 80x80 mm, 230V AC
----	------------------------------

Молимо за доставу треће димензије вентилатора из захтева.

32	Вентилатор 120x120 mm, 230V AC
----	--------------------------------

Молимо за доставу треће димензије вентилатора из захтева.

78	Адаптер испитни PS-MT PHOENIX CONTACT Ord.No. 0311647, или одговарајуће
----	---

Дистрибутер опреме Пхоених цонтакт нам је сугерисао да се више не производи PS-MT адаптер и да нам може понудити MPS-MT/4mm. Да ли је комисија сагласна са сугестијом?

79	Адаптер изолациони PS-IH BK PHOENIX CONTACT Ord.No. 0311634, или одговарајуће
----	---

Дистрибутер опреме Phoenix contact нам је сугерисао да се више не производи PS-1H BK адаптер и да нам може понудити MPS-1H BK. Да ли је комисија сагласна са сугестијом?

80 Адаптер изолациони PS-1H RD PHOENIX CONTACT Ord.No. 0311579, или одговарајуће

Дистрибутер опреме Phoenix contact нам је сугерисао да се више не производи PS-1H RD адаптер и да нам може понудити MPS-1H BK. Да ли је комисија сагласна са сугестијом?

119 Реле прекострујни 1-5 А, 220 V AC, CM-SRS.22, ABB, каталожка ознака 1SVR430841R1500, или одговарајуће

Дистрибутер опреме ABB нам је сугерисао да се модел 1SVR430841R1500 не производи и да је замена 1SVR730841R1500. Да ли је комисија сагласна са сугестијом?

120 Трофазни релеј редоследа и губитка фазе, 2C/O, CM-PFS, ABB, каталожка ознака 1SVR430824R9300, или одговарајуће

Дистрибутер опреме ABB нам је сугерисао да се модел 1SVR430824R9300 не производи и да је замена 1SVR730824R9300. Да ли је комисија сагласна са сугестијом?

40 Комплет, сет испитних крајева за Megger тип 1025. Типска ознака крајева 6220-822, дужина проводника 3m, боје црно - црвене за испитни напон 10000V (CAT III), или одговарајуће.

ДИСТРИБУТЕР опреме Megger нам је сугерисао следеће:

PN 6220-822 је сет (црно+црвени) каблова за контролно коло за MIT1025.

Ово су каблови за нисконапонска испитивања, испод 1kV.

Како је у упиту наведено да треба да буде понудјен сет за 10.000V - или је грешка у ознаци типа, или је грешка у овом траженом напону.

Молимо Вас да појасните наводе и ускладите конкурсну документацију.“

ОДГОВОР:

Позиција 30: У прилогу бр. 1 је фотографија универзалног филтер платна. Његова намена је да изврши филтрирање ваздуха који улази у разводни орман.

Позиција 31: Трећа димензија за наручиоца није битна.

Позиција 32: Трећа димензија за наручиоца није битна.

Позиција 78: Уколико нека фирма више не производи уређај захтеваног каталожког броја и тренутно у понуди има одговарајућу замену за њега или на тржишту постоји одговарајући уређај другог произвођача, понуђаћ може да понуди тај одговарајући уређај.

Позиција 79: Уколико нека фирма више не производи уређај захтеваног каталожког броја и тренутно у понуди има одговарајућу замену за њега или на тржишту постоји одговарајући уређај другог произвођача, понуђаћ може да понуди тај одговарајући уређај.

Позиција 80: Уколико нека фирма више не производи уређај захтеваног каталошког броја и тренутно у понуди има одговарајућу замену за њега или на тржишту постоји одговарајући уређај другог произвођача, понуђаћ може да понуди тај одговарајући уређај.

Позиција 119: Уколико нека фирма више не производи уређај захтеваног каталошког броја и тренутно у понуди има одговарајућу замену за њега или на тржишту постоји одговарајући уређај другог произвођача, понуђаћ може да понуди тај одговарајући уређај.

Позиција 120: Уколико нека фирма више не производи уређај захтеваног каталошког броја и тренутно у понуди има одговарајућу замену за њега или на тржишту постоји одговарајући уређај другог произвођача, понуђаћ може да понуди тај одговарајући уређај.

Позиција 40: Испитни уређај са којим располажемо има ознаку Megger тип 1025 и тај уређај може да генерише испитни напон до 10000 V. Испитни каблови које захтевамо, ознаке 6220-822, су намењени за испитни напон до 1000 V.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0284/2018



Тома Ташић

