

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра бр. 1

Кладово

Број: ОМ.ОМ.-31943/12-2019

01 APR 2019

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0097/2018, за набавку добара: Индустијска уља, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0097/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ:

„У конкурсној документацији за јавну набавку добара бр. 2000/0097/2018 (880/2018) – индустријска уља, за партију 2. турбинска уља у техничкој спецификацији је наведен комерцијални назив турбинског уља под р.бр. 1 и 3 MOBIL DTE OIL MEDIUM ISO VG 46 а за р.бр. 2 и 4 MOBIL DTE HEAVY MEDIUM ISO VG 68, уз напомену да уље служи за доливање, чиме се фаворизује наведени произвођач а сходно члану 72. став 4 ЗЈН требало би да стоји „или одговарајуће“ уз навођење техничких карактеристика и захтеваног нивоа квалитета пошто се ради како је наведено о уљу за доливање.“

ОДГОВОР:

Турбинско уље се у погонима хидроагрегата налази у систему подмазивања лежајева и у систему турбинске регулације. С обзиром да се тражено уље користи за доливање, потребно је да онда и буде апсолутно исто јер су мешања недозвољена и врло ризикантна из разлога што мешањем две различите врсте уља може доћи до промене физичких карактеристика. Сваки адитив који се налази у уљу даје посебне карактеристике уљу и уколико се користи уље другог произвођача, може доћи до нежељених реакција различитих адитива које могу изазвати огромне штете на изузетно скупој опреми хидроагрегата.

Несагледиве последице које може изазвати неквалитетно подмазивање склопова као и губитак услед проблема који могу настати у хидрауличким компонентама турбинске регулације као и губици у производњи електричне енергије, проузроковани застојима агрегата услед нанете штете на опреми, су далеко веће од вредности од самог уља које је предмет набавке.

Евентуална замена турбинског уља уљем другог произвођача би био веома велик, скуп и нерационалан захват како у погледу цене набавке целокупне нове количине уља тако и у погледу изузетно дугачког застоја сваког агрегата појединачно, током кога би се морали уклонити остаци старог уља. И након тога, свака нова количина уља за доливање би се морала набављати од истог произвођача – гарантованог истородног по адитивима састава уља а што се назива „произвођачка тајна“.

Значи, тражење турбинског уља одређеног произвођача, не значи фаворизовање истог, без обзира што постоје и други произвођачи турбинског уља који могу да задовоље техничке карактеристике у одређеној или потпуној мери, већ одговорност и правилно вођење бриге о повереној хидротурбинској опреми од изузетног значаја за ЕЕС Србије.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0097/2018



Тома Ташић