
	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1

НАРУЧИЛАЦ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ул. Балканска 13, Београд
 Огранак ХЕ ЂЕРДАП
 Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ПУМПЕ И ВЕНТИЛИ

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ **ЈН/2000/0320-1/2018 (3010/2018)**

(број 0105-1978/13-2019 од 16.04.2019 године)

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2

На основу чл. 63 и чл. 54 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија је сачинила

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ПУМПЕ И ВЕНТИЛИ

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0320-1/2018 (3010/2018)

1.

Наручилац врши Измену у Техничком опису пумпи у Позицији 4., тако да измењен технички опис за Позицију 4. сада гласи:

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА


Позиција 4.

Основне радне криве пумпе (проток Q_p (l/s), напор H_p (mVS), степен искоришћења η_p (%), хидрауличка снага на вратилу пумпе (kW), кавитацијска резерва пумпе $NPSH_p$ (m)) су приказани табеларно.

Гарантоване радне тачке пумпе су:

Q_p (l/s)	H_p (mVS)	η_p (%)	P_p (kW)	$NPSH_p$ (m)
10,0	26.4	27.9	9.3	2,93
50,0	17.6	65,2	13,2	6.3
75,0	4.6	28.1	12,18	11.03

У области протока од 10л/с до 75 л/с хидрауличка снага на вратилу пумпе не сме бити већа од 15,0kW, а $NPSH$ пумпе не сме бити већи од 11,5 м.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	3

2.

Ова Измена представља саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0320-1/2018 (3010/2018)
Данко Војновић, дипл.инж

