

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово
Број: 01.01.-155150/14-2019
10 MAY 2019

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0285/2018, за набавку добара: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА ЈН/2000/0285/2018

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„Питање у вези ЈН/2000/0285/2018 (2183 ЈАНА) ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. и Чланом 48 став 2. ЗЈН доставите објашњења која се односе на следеће производе из ваше документације:

1. За ставку 1 – Водоотпорне вишеслојне ламиниране плоче, блажујке, намењене за израду линеарних, нелинеарних и специјалних оплата, дебљина 21 mm, ширине 1220mm дужине 2440mm

Наше питање гласи:

Од које врсте дрвета је потребна блажујка јер се већином прави од егзотичног дрвета, тополе, брезе или букве и од врсте дрвета од којег је направљена зависи и цена производа?

2. За ставку 2 Вијак за цевну скелу комплет (KV.6,8Č1121), матица са фиксном подлошком (Kv.8.Č0361), 1/2" x 60.

Наше питање гласи:

Да ли је прихватљиво понудити вијак за скелу димензија 1/2"x80 ?

3. За ставку 19 PVC фолија, ширине 8m, тежине 90kg по ролни

Наше питање гласи:

Која је потребна дебљина фолије, боја фолије, намена фолије и да ли је потребно да фолија има UV + IR заштиту?

4. За ставку 21 Статични миксер за анкерфикс. Обрачун по комаду. 10 кеса по 5 ком. 20 ком

Наше питање гласи:

Молимо вас да нам прецизирате колики је тачан број миксера за анкерфикс, јер их производјачи продају у јединици мере комад. Из вашег описа нисмо сигурни колики је тачан број потребно понудити?"

ОДГОВОР:

1. Блажујка се користи као грађевинска оплата, врста дрвета од које је иста израђена није од великог значаја.
2. Да, прихватљива је понуда вијка димензије $\frac{1}{2}$ "x80 и да испуњава захтеване стандарде. Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације за наведену позицију
3. Фолија PVC прозирна од гранулата дебљине 0.15мм, UV заштита
4. Наручилац захтева 20 комада. Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације за наведену позицију

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0285/2018



Тома Ташић