

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ул. Балканска 13, Београд

Огранак ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

Број: 01-02-107319/23-2019

Датум: 31.05.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуга: Репарација заптивача турбине, редни број набавке ЈН/2000/0074/2019 (848/2019) у отвореном поступку на захтев заинтересованог лица даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
За јавну набавку редни број ЈН/2000/0074/2019(848/2019)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У технологији извођења поправке, страна 6 Конкурсне документације, наведено је да наварени материјал мора бити отпоран на абразију и корозију.

Да ли имате захтев за тачно одређеном врстом жице за заваривање и да ли имате захтев колико тачно треба да буде тврдоћа навареног слоја или то остављате процени извођача радова.

ОДГОВОР 1:

У конкурсној документацији у Додатним условима за учешће понуђача у предметном поступку јавне набавке у оквиру кадровског капацитета, захтевано је да понуђач има инжењера за заваривање који ће израдити потребну технологију репаратурног заваривања (наваривања), па самим тим изабрати додатни материјал за наваривање на основу датог основног материјала -- X5CrNi18-10 и захтева да материјал буде отпоран на абразију и корозију. Тврдоћа навареног слоја треба да буде већа од тврдоће основног материјала.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку,
ЈН/2000/0074/2019(848/2019)

Лице за контакт, Весна Вулпић, дипл. правник