

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Улица: Трг краља Петра бр. 1

Број: 01.01.-1978/26-2019
Кладово, 31.05.2019
(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа Електропривреда Србије (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу Електропривреда Србије (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18, од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (01.05.-1978/25-2019 од 28.05.2019. године), финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап, Снежана Бондеровић, по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 12.01.- 47978/14, од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН 2000/0320-1/2018 (3010/2018)**

Уговор о јавној набавци добара: Пумпе и вентили, додељује се понуђачу: Anikon – Niš, Пантелејска 57/А, 18000 Ниш, чија је понуда број 160,04,2019 од 19.04.2019.године,оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 4,973,960.44 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предмет јавне набавке је набавка добара: Пумпе и вентили, процењене вредности 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Основни подаци о понуђачима:

Р. Бр.	Заводни број	Назив Понуђача	Адреса
1.	01.01.-1978/14-2019	Ретро-оргема d.o.o. Београд	Славонских бригада 26 1130 Београд
2.	01.05.-1978/15-2019	P.D. IVING d.o.o. Ниш	Косовске девојке 32а 18000 Ниш
3.	01.05.-1978/16-2019	„Anikon“ – Niš	Пантелејска 57а 18000 Ниш

Након отварања пристиглих понуда, понуђачима ПД ИВИНГ доо Ниш и Аникон Ниш, сходно члану 93. став 1. Закона о јавним набавкама, а у циљу прегледа, вредновања и упоређивања пристиглих понуда, дана 10.05.2019.године, електронским путем и препорученом пошиљком, упућен је Захтев за додатним разјашњењима понуде. Понуђачи ПД ИВИНГ доо Ниш и Аникон Ниш доставили су додатна разјашњења својих понуда електронским путем дана 15.05.2019.године, а путем поште дана 17.05.2019.године (ПД ИВИНГ доо Ниш) и дана 15.05.2019.године (Аникон Ниш).

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуда „Репо-оргема“ d.o.o. Славонских бригада 26, 11030 Београд, је неприхватљива из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности.	6,723,097.00 динара без ПДВ-а
2.	<p>Понуда P.D. IVING d.o.o. Косовске девојке 32а, 18000 Ниш је неодговарајућа из разлога што:</p> <p>Понуђена добра за позицију број 2. из техничке спецификације и обрасца структуре цене, не одговарају добрима захтеваним конкурсном документацијом из следећих разлога:</p> <ul style="list-style-type: none"> - У документацији коју је понуђач доставио кроз Додатна разјашњења своје понуде, није прецизиран тип пумпе и технички лист који је дат у понуди тј. понуђач није доставио извод из оригиналног каталога за тип пумпе и њен технички лист који је дат у понуди (FA 10.62E). Такође, понуђени тип пумпи, а што се може видети из документације достављене кроз Додатна разјашњења понуде, нема сецкалицу како је тражено Конкурсном документацијом; - на достављеном цртежу се не види да ли је адаптер са две или једном вођицом; <p>Понуђена добра за позицију број 3. из техничке спецификације и обрасца структуре цене, не одговарају добрима захтеваним конкурсном документацијом из следећих разлога:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тражена номинална снага мотора је 15KW, а понуђена пумпа је са мотором снаге 18,5KW. <p>Понуђена добра за позицију број 3. и 4. из техничке спецификације и обрасца структуре цене, не одговарају добрима захтеваним конкурсном документацијом из следећих разлога:</p> <ul style="list-style-type: none"> - није наведена вредност коефицијента ефикасности „МЕИ“, како је тражено Конкурсном документацијом. 	4,644,500.00 динара без ПДВ-а

	<p>Понуђена добра за позицију број 5. из техничке спецификације и обрасца структуре цене, не одговарају добрима захтеваним конкурсном документацијом из следећих разлога: -тражена је снага мотора пумпе од 1,2 KW,а понуђене пумпа са мотором снаге 1,5 KW.</p> <p>Понуђена добра за позицију број 8. из техничке спецификације и обрасца структуре цене, не одговарају добрима захтеваним конкурсном документацијом из следећих разлога: -максимална дубина потапања пумпе је 12,5m, уместо тражених 25m.</p>	
--	---	--

Понуда понуђача, које није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 3 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.


Критеријум за доделу уговора одређен у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији гласи : "Најнижа понуђена цена".

Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда предложила Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуђачу: Апикон – Ниш, Пантелејска 57/А, 18000 Ниш, чија је понуда број 160,04,2019 од 19.04.2019.године,оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 4,973,960.44 динара без ПДВ.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од десет дана, од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ЈП ЕПС Београд
Огранак ХЕ Ђердап Кладово
Финансијски директор Огранка


Снежана Бондеровић, дипл.екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви