

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО

Трг Краља Петра 1

Број: 01-04 - 189618/5-2019

03.06.2019 г. ПИТЕЊЕ,

(место и датум)

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0139/2018 (818/2018), за набавку добара: Дизел агрегати, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0139/2018 (818/2018)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У тачци 1.1 техничке документације тражите испоруку дизел агрегата који треба да задовољи потребе приоритетних потрошача сврстаних у I група потрошача и II група потрошача.

У захтеву пише да агрегат треба да снабдева ел.енеријом потрошаче или I групе или II групе - значи не истовремено обе групе како касније пише у једној реченици документације?

ОДГОВОР 1:

Дизел електрични агрегат не треба да истовремено снабдева обе групе потрошача како је Наручилац навео у техничком задатку и Конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

ПИТАЊЕ 2:

Обзиром да је II група по једновременој снази потрошача критичнија за избор снаге агрегата питања: Како се одређује редослед старовања појединих потрошача јер са становишта оптерећења није исто да ли прво старује мотор највише снаге (55 kW) па онда остали или технолошки постоји редослед старовања ?

Ако постоји редослед старовања ко то одређује и извршава односно да ли је то посао руковаоца постројења?

ОДГОВОР 2:

Не постоји редослед прикључивања потрошача. Дизел електрични агрегат мора бити у стању да напаја целу групу потрошача, без обзира на њихов редослед прикључивања како је Наручилац навео у техничком задатку и Конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

ПИТАЊЕ 3:

По једнополној шеми разводног постројења (странице 33, 34, 35) тех.документације сви потрошачи који везани на сабирнице између склопки QO3 и QO4 су приоритетни потрошачи односно нестанком главног и резервног напајања и стартом дизел агрегата могу добити напон и стартовати.

Питање: Како се одређује који ће потрошачи бити стартовани и оптеретити агрегат и ко то одлучује ?

ОДГОВОР 3:

Приоритетни потрошачи су, како је наведено у техничком задатку и Конкурсној документацији, наведене групе потрошача 1 и 2. као што је Наручилац прецизирао у одговору питања 2, не постоји редослед прикључивања потрошача.

ПИТАЊЕ 4:


Да ли су разводни ормани и опрема у њима NE1, NE2, NE3, NE4 предмет јавне набавке или је то вероватно постојећа опрема?

ОДГОВОР 4:

Наведени ормани и опрема у њима NE1, NE2, NE3, NE4 нису предмет ове јавне набавке, то је постојећа опрема и иста није део техничке спецификације за набавку добара која су предмет јавне набавке.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку
ЈН/2000/0139/2018 (818/2018)


Драган Веселиновић, дипл. инж.